

**Doplňující informace** na dotazy a připomínky uchazečů, které byly vzneseny při avizované prohlídce, která se konala dne 23.7.2015 od 10:00 h a které se týkají některých bodů technické specifikace zakázky – příloha č. 1 výzvy k podání nabídek vyhlášené na zakázku malého rozsahu pod názvem: „Výměna oken ve vnitrobloku budovy Základní školy, Masarykovo náměstí 54 ve Starém Plzenci“

K bodu č. 1 – se doplňuje – členění oken bude zachováno dle stávajícího

K bodu č. 2 – stavební hloubka se upravuje minimálně na 70 mm, dále - recyklovaný materiál může být v PVC profilech použit v souladu s normou EU

K bodu č. 3 – tento bod se z požadavku vypouští

K bodu č. 4 – upravuje se síla ocelové výztuhy nejméně na 2,0 mm

K bodu č. 6 – doplňuje se, že maximální součinitel prostupu tepla  $U_n(W)$  musí být menší nebo  $= 1,2$   
 $W / (m^2.K)$

K bodu č. 8 – vypouští se – spojka H

K bodu č. 17 – specifikace uvedená v tomto bodu se nevztahuje k pozici č. 4, ale k pozici č. 1

K bodu č. 25 – doplňuje se – začištění vnitřních špalet bude v provedení pravoúhlá špaleta