



MĚSTO STARÝ PLZENEC

Smetanova 932, 332 02 Starý Plzeňec
STAROSTKA

ZADAVATEL:

Město Starý Plzeňec
adresa: Smetanova 932
332 02 Starý Plzeňec
telefon: 377 183 655
statutární zástupce: Ing. Vlastou Dolákovou starostkou města Starý Plzeňec
IČO: 00257257

Vyřizuje: Ing. Ivo Rada, stavební technik města
Tel.: 377 183 658
E-mail: radai@staryplzenec.cz
Datum: 13.09.2019

Odpovědi na dotazy uchazeče ze dne 13.09.2019 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem „Výměna skleněných výkladců a dveří ve Smetanově ul. 932, výměna dveří ve Smetanově ul. 292, budovy MěÚ ve Starém Plzenci“

Dotaz č. 1:

V ZD jsou požadovány vstupní AL dveře s tepelným prostupem $U_d=0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$ při zasklení plnou výplní. Dveře mají horší tepelný prostup, nežli okna. Standardně vstupní hliníkové dveře zasklené plnou výplní 40mm dosahují tepelného prostupu $U_d=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Je možné nabídnout vstupní dveře s tímto tepelným prostupem?

- **Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:** Ano, vstupní hliníkové dveře s tepelným prostupem $U_d=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ jsou akceptovatelné.

Dotaz č. 2:

Vchodové dvoukřídlové dveře o rozměru 1500*2000mm mají na fotografii nad sebou luxfery, které není možné při demontáži oken zachovat. Navrhujeme stávající luxfery vybourat a do celého otvoru osadit dvoukřídlové dveře s fixním nadsvětlíkem. Je toto řešení pro zadavatele přijatelné?

- **Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:** Ano, dveře s fixním nadsvětlíkem je akceptovatelné řešení.

Dotaz č. 3:

Požaduje zadavatel provést **utěsnění montážních spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek podle normy ČSN 730540-2** (tzv. parozábrana) nebo je dostačující **montáž s PU pěnou**?

- **Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:** Dostačující je montáž s PU pěnou.

„otisk razítka“

Ing. Vlasta Doláková
starostka města Starý Plzeňec

v zastoupení Marek Vávra v. r.
místostarosta města Starý Plzeňec

IČO: 00257257, Tel.: 377 183 655, E-mail: podatelna@staryplzenec.cz, www.staryplzenec.cz
Úřední hodiny: Pondělí: 7.30–12.00 a 13.00–17.00, Středa: 7.30–12.00 a 13.00–17.00